

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения-
детский сад № 19 «Светлячок»
г. Балаково Саратовской области
_____ Т.Н. Звягина
«___» марта 2022 год

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Дошкольное образовательное учреждение; Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области**
- 1.2. Адрес ОСИ: **413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д.118а**
- 1.3 Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 2-х этажное здания, общей площадью 2445 м2.**
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **1967** г., последнего капитального ремонта: **2013г**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области (МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 118а**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет образования администрации Балаковского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, телефон (приемная): +7 (8453) 44-06-41, факс: + 7 (8453) 44-04-66.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные, дошкольное образование детей**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **1 - 7 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **290 человек**, вместимость – **325 человек**, пропускная способность – **350 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Бирюза» - автобус №15, 21, 22; наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: нет**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **300м.**
 3.2.2. Время движения (пешком): **5-7 мин.**
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**
 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе и инвалиды:	
2	передвигающиеся на кресла-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОСИ.

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	есть
9	доступные санитарно-гигиенические помещения для все МГН	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет

12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

3.4.1 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг на ОСИ.

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным	да

	с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

12	Иные	нет
----	------	-----

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И (О, У), ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У, К, Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У, К), временно недоступно (С). Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (С, К). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно полностью избирательно (О, У), временно недоступно (К, С, Г). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (С, К). Система информации и связи (на всех зонах) – Доступно полностью избирательно (О, У, К, Г), временно не доступно (С). Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К). На пути следования к объекту от остановки нет информации об ОСИ, нет выделенного пешеходного пути на протяжении всего пути, доступного для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске, нет тактильных направляющих плиток по ходу движения предупреждающих о перепадах высоты на пешеходном пути и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание недоступна**

для инвалидов по зрению и передвигающих на креслах-колясках (установлена кнопка вызова персонала). Пути следования внутри помещения, и санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов по зрению, инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках. Зона целевого назначения недоступна для инвалидов, передвигающих на кресла-колясках, по слуху и по зрению. Отсутствуют тактильные средства устройства информации. Объект временно не доступен (ВНД) для всех категорий инвалидов и МГН.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2022 – 2027 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна частично зона обслуживания в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «16» марта 2022 г.
2. Отчет обследования объекта: от «16» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения-
детский сад № 19 «Светлячок»
г. Балаково Саратовской области

_____ Т.Н. Звягина
«___» марта 2022год

Отчет обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Балаково

«16» марта 2022г.

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Дошкольное образовательное учреждение; Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области**

- 1.2. Адрес ОСИ: **413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д.118а**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 2-х этажное здания, общей площадью 2445 м2.**
-наличие прилегающего земельного участка (да); **да.**
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: **413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 118а**

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные, дошкольное образование детей**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **1-7 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) –**290 человек**, вместимость - **325 человек**, пропускная способность – **350 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). **нет**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Бирюза» - автобус № 15, 21, 22;**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: **300м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **5-7 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>В том числе и инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на кресла-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушением зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ВНД
6	с нарушением умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОСИ.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	есть

9	доступные санитарно-гигиенические помещения для все МГН	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

3.4.1 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг на ОСИ.

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для	нет

	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных	нет

	для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	Иные	нет

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, О), ВНД (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У, К, Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У, К), временно недоступно (С). Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (С, К). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К). Зона целевого назначения здания (целевого**

посещения объекта) – доступно полностью избирательно (О, У), временно недоступно (К, С, Г). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (С, К). Система информации и связи (на всех зонах) – Доступно полностью избирательно (О, У, К, Г), временно не доступно (С). Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К). На пути следования к объекту от остановки нет информации об ОСИ, нет выделенного пешеходного пути на протяжении всего пути, доступного для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске, нет тактильных направляющих плиток по ходу движения предупреждающих о перепадах высоты на пешеходном пути и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание недоступна для инвалидов по зрению и передвигающихся на креслах-колясках (установлена кнопка вызова персонала). Пути следования внутри помещения, и санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов по зрению, инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках. Зона целевого назначения недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках, по слуху и по зрению. Отсутствуют тактильные средства устройства информации. Объект временно недоступен для всех категорий инвалидов и МГН.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. На путях движения (к объекту ОСИ) на расстоянии 0,6м. должны обустроены тактильные предупреждающие указатели о перепадах высот. Покрытие территории прилегающей к зданию нуждается в замене. (Покрытие территории, проходной части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН, т.е без зазоров, а также предотвращающим скольжение, сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге). Так же необходимо обустроить автостоянку для транспорта

		инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект (в исключительных случаях не более 150м). (Обратиться с письмом в администрацию БМР об оказании помощи в организации «Доступной среды» для МГН)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло. Необходимо установить кнопку вызова персонала на входе, закрепить ответственных лиц за обслуживание инвалидов, обучить сотрудников правилам по оказанию помощи инвалидом с разной нозологией. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН. Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон пандуса и лестницы. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 x1,5 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно на высоте 0,7 м.. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса на 0,3 м. На поступях краевых ступеней лестницы маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустройства предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. От входной группы на территории ОСИ до входа в здание должны быть уложены тактильные плитки направляющие движение для людей с инвалидностью по зрению. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177, а так же следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого

		безопасного стекла для строительства. При входе в здание для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Ширину Эвакуационных выходов из помещений следует принимать 1,2 м, но не менее 0,9 м., выделяющуюся на контрастном фоне стен.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений здания наружу. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещениям. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов перепад высоты не должна превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметься предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширину Эвакуационных выходов из помещений следует принимать 1,2 м но не менее 0,9 м. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Следует обеспечивать освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах. На путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. На поступях краевых ступеней лестницы маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой

		и краем проступи лестницы - от 0,03 до 0,04 м. На поступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование, Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт. После входа в помещение должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещениям и зданию в случае эвакуации (мнемосхема). Информирование обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе- не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Поверхность столов индивидуального пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и

		высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. Оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов-колясочников на первом этаже.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. Ширина двери в свету не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. (Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.) Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). У дверей доступных кабин следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации "занято/свободно". Универсальные кабины уборных следует предусматривать на расстоянии не более 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте или расположения рабочих мест инвалидов.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках. Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт. Разместить информацию об ОСИ, схему движения от остановки (ближайшей) к объекту. На пути следования к объекту у (ближайшей) остановки должны быть установлены тактильные направляющие плитки и предупреждающие (тактильные плитки) о перепаде высот для инвалидов по зрению. Произвести ремонт пешеходного пути от остановки к ОСИ.

8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт.
---	--------------------	---------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2022 – 2027 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступно частично зона обслуживания в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Заведующий МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»

Т.Н. Звягина

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по ВОР МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»

И.Б. Суслина

Заместитель заведующего по АХР МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»

Т.Г. Самсонова

Старшая медицинская сестра МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»

Э.И. Титкова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения-
детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково
Саратовской области

_____ Т.Н. Звягина
«16» марта 2022год

**Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Дошкольное образовательное учреждение; детский сад № 19 «Светлячок»**
- 1.2. Адрес ОСИ: **413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д.118а**
- 1.3 Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 2-х этажное здания, общей площадью 2445 м2.**
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **1967** г., последнего капитального ремонта: **2013**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области (МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д.118а**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет образования администрации Балаковского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, телефон (приемная): +7 (8453) 44-06-41, факс: + 7 (8453) 44-04-66.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные, дошкольное образование детей**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **1 - 7 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **295 человек**, вместимость – **325 человек**, пропускная способность – **350 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Бирюза» - автобус № 15, 21, 22;** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **5-7мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на кресла-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушением зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ВНД
6	с нарушением умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

_____ **Звягина Татьяна Николаевна** заведующий МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»

8(8453) 35-82-12

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)